



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika
Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství



vydává

CERTIFIKÁT

na vlastnost výrobku
č. 23 092 CV

Žadatel: DOORNITE s.r.o., Hruškové dvory 82, 586 01 Jihlava
IČ: 09776940

Výrobek: Jednokřídlové dveře LUME EXTRA ACOUSTIC

Výrobce: DOORNITE s.r.o.

Specifikace výrobku:

Jednokřídlové dveře plné, polodrážkové, v dřevěné nebo ocelové zárubni. Rozměry křídla 850 x 1985 mm, tloušťka křídla 44 mm. Těsnění: 1x v zárubni, pevný práh s těsněním nebo padací práh. Kování: 3 závěsy, zámek s složkou, 2 x klika.

Vlastnost výrobku:

Název ověřovaného parametru Zkušební metoda	Zárubeň	Těsnění ve spodní části dveří	Výsledek
Vážená neprůzvučnost ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN ISO 717-1	dřevěná	padací lišta	$R_w (C; C_{tr}) = 34 (0; -1) \text{ dB}$
		pevný práh s těsněním	$R_w (C; C_{tr}) = 35 (0; -1) \text{ dB}$
	YH ocelová, jednodílná (na zazdění)	padací lišta	$R_w (C; C_{tr}) = 34 (0; -1) \text{ dB}$
		pevný práh s těsněním	$R_w (C; C_{tr}) = 34 (-1; -1) \text{ dB}$
	HP ocelová dvoudílná	padací lišta	$R_w (C; C_{tr}) = 35 (-1; -1) \text{ dB}$
		pevný práh s těsněním	$R_w (C; C_{tr}) = 35 (0; -1) \text{ dB}$


Tímto certifikátem se potvrzuje výsledek zkoušky vlastnosti testovaného vzorku výše uvedeného výrobku.

Podklady: Protokoly o zkouškách č. 415600645-02, č. 415600645-06, č. 415600645-09, AZL1007.1, ITC, a.s., Zlín, divize CSI, ze dne 27.06.2023.

Certifikát platí pouze pro zkoušený vzorek výrobku, jehož specifikace je podrobně uvedena ve výše uvedeném protokolu o zkouškách a potvrzuje výhradně uvedené výsledky zkoušek. Tento certifikát nenahrazuje povinnost výrobce provést posouzení shody podle platných předpisů regulujících uvádění stavebních výrobků na trh v zemi zamýšleného použití výrobku.

Vypracoval: Ing. Miroslav Figalla
Vydáno ve Zlíně, dne: 01.11.2023
Platnost do: 01.11.2026




Ing. Vlastimil Kučera, Ph.D.
Ředitel divize CSI