



Autorizovaná osoba MDV SR reg. č. SK02

LIGNOTESTING, a.s.

Certifikačný orgán certifikujúci výrobky

Technická 5, 821 04 Bratislava 2

IČO: 35 745 924



SK CERTIFIKÁT o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku

SK02 – ZSV – 0401

V súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa tento certifikát vzťahuje na stavebný výrobok

Dvere z dreva, vnútorné, jednokrídlové, plné, otváracie, otočné, s jednoduchou polodrážkou, povrchovo upravené, so zárubňou z ocele, s rozmerom prechodového otvoru (900 x 1 970) mm, tesné proti prieniku dymu S_a-C4, S₂₀₀-C4, s požiarou odolnosťou E 30-C4, EI₁ 30-C4, EI₂ 30-C4, EW 30-C4, typ LUME EXTRA SMOKE

parametre výrobku: podľa STN EN 14351-2: 2019 - výška prechodového otvoru (1 970 mm), nebezpečné látky - emisia formaldehydu (0,01 mg/m³), podľa STN EN 16034: 2015 - požiarou odolnosť (E 30, EI₁ 30, EI₂ 30, EW 30), tesnosť proti prieniku dymu (S_a, S₂₀₀), samouzatváranie (C), trvanlivosť samouzatvárania: odolnosť proti degradácii (trieda 4)

účel použitia v stavbe: na použitie ako dvere s požiarou odolnosťou, tesné proti prieniku dymu do prechodových stavebných otvorov vo vnútorných priestoroch budov

Výrobok je možné použiť v stavbe len za podmienok uvedených vo Vyhláske MV SR č. 478/2008 Z.z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru a v dokumentoch: Protokol o rozšírenej aplikácii požiarnej odolnosti č. LTI-007-18-FEA-01-S z 24.10.2018, Protokol o klasifikácii požiarnej odolnosti podľa EN 13501-2: 2016 č. LTI-014-18-FC-01-S z 24.10.2018, LIGNOTESTING, a.s., Bratislava, Klasifikácia tesnosti proti prieniku dymu č. FIRES-CR-104-17-AUPS z 11.05.2017, FIRES, s.r.o., Batizovce.

Uvedený na trh pod menom, alebo ochrannou známkou

DOORNITE s.r.o.

IČO: 097 76 940

Hruškové Dvory 82, 586 01 Jihlava, Česká republika

a vyrábaný vo výrobní

DOORNITE s.r.o.

Hruškové Dvory 82, 586 01 Jihlava, Česká republika

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa posudzovania a overovania nemennosti výrobcom deklarovaných parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku (ďalej len „posudzovanie parametrov“) a parametrov uvedených v slovenských technických normách

STN EN 14351-2: 2019 a STN EN 16034: 2015

podľa systému posudzovania parametrov I pre parametre stanovené v tomto certifikáte sú uplatnené a že systém riadenia výroby vykonávaný výrobcom sa posúdil na zabezpečenie

nemennosti parametrov stavebného výrobku.

Tento certifikát bol prvýkrát vydaný dňa 30.11.2018, druhýkrát dňa 18.10.2022 na základe Správy o certifikácii nemennosti parametrov č. C02/18/009/2401/C – 2/2022 a ostáva v platnosti dovtedy, kým sa slovenské technické normy, stavebný výrobok, metódy posudzovania parametrov a ani výrobné podmienky vo výrobní významne nezmenia a pokiaľ nebude pozastavený alebo zrušený autorizovanou osobou na certifikáciu výrobkov.

V Bratislave, 18.10.2022



Fach
Ing. Tatiana Fačková
vedúca autorizovanej osoby SK02

131168

LTI/80 CERNEM I/04
strana 1-1