



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika
Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství



vydává

CERTIFIKÁT na vlastnost výrobku č. 22 264 CV

Žadatel: DOORNITE s.r.o.
Hruškové dvory 82, 586 01 Jihlava
IČ: 09776940

Výrobek: Jednokřídlové dřevěné vnitřní dveře,
výplň 3 x 11 mm DTD, obložková zárubeň

Výrobce: DOORNITE s.r.o.

Specifikace výrobku:

Jednokřídlové dřevěné vnitřní dveře, tvořené rámem ze smrkových vlysů, opláštěvaným deskami HDF / DTD tl. 3 mm s fólií, s výplní z výtlačně lisovaných dřevotřískových desek 3 x 11 mm, jmenovité rozměry dveří 800 x 1970 mm, v dřevěné obložkové zárubni s těsněním Elastoplast, s prahovou výsuvnou lištou Universal RD-S, bez prahu. Dveře jsou opatřeny průhledítkem FLY.

Vlastnost výrobku:

Název ověřovaného parametru	Zkušební metoda	Výsledek
Vážená neprůzvučnost	ČSN EN ISO 140-3*), ČSN EN ISO 717-1	$R_w (C; C_{tr}) = 37 (-1; -3) \text{ dB}$

*) Zkušební postup je v souladu se současně platnou normou ČSN EN ISO 10140-2

Tímto certifikátem se potvrzuje výsledek zkoušky vlastnosti testovaného vzorku výše uvedeného výrobku.

Podklady: Protokol o zkoušce č. 185/06, AZL1007.1, CSI a.s. Zlín, ze dne 21.11.2006.

Certifikát platí pouze pro zkoušený vzorek výrobku, jehož specifikace je podrobně uvedena ve výše uvedeném protokolu o zkouškách a potvrzuje výhradně uvedené výsledky zkoušek. Tento certifikát nenahrazuje povinnost výrobce provést posouzení shody podle platných předpisů regulujících uvádění stavebních výrobků na trh v zemi zamýšleného použití výrobku.

Vypracoval: Ing. Miroslav Figalla
Vydáno ve Zlíně, dne: 08.12.2022
Platnost do: 07.12.2023



Ing. Vlastimil Kučera, Ph.D.
Ředitel divize CSI