



**INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.**  
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika  
Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství



vydává

## **CERTIFIKÁT**

na vlastnost výrobku  
**č. 22 266 CV**

**Žadatel:** DOORNITE s.r.o.  
Hruškové dvory 82, 586 01 Jihlava  
IČ: 09776940

**Výrobek:** Jednokřídlové dřevěné vnitřní dveře,  
výplň 3 x 11 mm DTD, kovová zárubeň

**Výrobce:** DOORNITE s.r.o.

### **Specifikace výrobku:**

Jednokřídlové dřevěné vnitřní dveře, tvořené rámem ze smrkových vlýsů, opláštěvaným deskami HDF / DTD tl. 3 mm s fólií, s výplní z výtlačně lisovaných dřevotřískových desek 3 x 11 mm, jmenovité rozměry dveří 800 x 1970 mm, v ocelové zárubni typ YZP s těsněním Novoplast, s dřevěným prahem s těsněním. Dveře jsou opatřeny průhledítkem FLY.

### **Vlastnost výrobku:**

Název ověřovaného parametru	Zkušební metoda	Výsledek
Vážená neprůzvučnost	ČSN EN ISO 140-3*), ČSN EN ISO 717-1	$R_w (C; C_{tr}) = 37 (-1; -2) \text{ dB}$

\*) Zkušební postup je v souladu se současně platnou normou ČSN EN ISO 10140-2

**Tímto certifikátem se potvrzuje výsledek zkoušky vlastnosti testovaného vzorku výše uvedeného výrobku.**

**Podklady:** Protokol o zkoušce č. 185/06, AZL1007.1, CSI a.s. Zlín, ze dne 21.11.2006.

Certifikát platí pouze pro zkoušený vzorek výrobku, jehož specifikace je podrobně uvedena ve výše uvedeném protokolu o zkouškách a potvrzuje výhradně uvedené výsledky zkoušek. Tento certifikát nenahrazuje povinnost výrobce provést posouzení shody podle platných předpisů regulujících uvádění stavebních výrobků na trh v zemi zamýšleného použití výrobku.

**Vypracoval:** Ing. Miroslav Figalla  
**Vydáno ve Zlíně, dne:** 08.12.2022  
**Platnost do:** 07.12.2023



Ing. Vlastimil Kučera, Ph.D.  
Ředitel divize CSI