



Autorizovaná osoba MDVRR SR reg. č. SK02

LIGNOTESTING, a.s.

Certifikačný orgán certifikujúci výrobky

Technická 5, 821 04 Bratislava 2

IČO: 35 745 924

SK CERTIFIKÁT
o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku
SK02 – ZSV – 0401

V súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. sa tento certifikát vzťahuje na stavebný výrobok

Dvere z dreva, vnútorné, jednokrídlové, plné, otváracie, otočné, s jednoduchou polodrážkou, povrchovo upravené, so zárubňou z ocele, s rozmerom prechodového otvoru (900 x 1 970) mm, tesné proti prieniku dymu S_a-C4, S₂₀₀-C4, s požiarou odolnosťou E 30-C4, EI₁ 30-C4, EI₂ 30-C4, EW 30-C4, typ LUME EXTRA SMOKE

parametre výrobku: požiarou odolnosť (E 30, EI₁ 30, EI₂ 30, EW 30), tesnosť proti prieniku dymu (S_a, S₂₀₀), samouzatváranie (C), trvanlivosť samouzatvárania: odolnosť proti degradácii (trieda 4)

účel použitia v stavbe: na použitie v Slovenskej republike ako dvere s požiarou odolnosťou a tesné proti prieniku dymu do prechodových stavebných otvorov vo vnútorných priestoroch budov. Výrobok je možné použiť ako únikové dvere a dvere únikových východov za podmienky, že pridaný uzáver podľa EN 1125 je montovaný len na povrch krídla dverí. Triedy ďalších deklarovaných parametrov: výška prechodového otvoru (najmenej 1 970 mm), nebezpečné látky - emisia formaldehydu (0,010 mg/m³).

Výrobok je možné použiť v stavbe len za podmienok uvedených vo Vyhláske MV SR č. 478/2008 Z.z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru a v dokumentoch: Protokol o rozšírenej aplikácii požiarnej odolnosti č. LTI-007-18-FEA-01-S z 24.10.2018, Protokol o klasifikácii požiarnej odolnosti podľa EN 13501-2: 2016 č. LTI-014-18-FC-01-S z 24.10.2018, LIGNOTESTING, a.s., Bratislava, Klasifikácia tesnosti proti prieniku dymu č. FIRES-CR-104-17-AUPS z 11.05.2017, FIRES, s.r.o., Batizovce.

Uvedený na trh pod menom, alebo ochrannou známkou

Masonite CZ spol. s r.o.

IČO: 264 82 738

Hruškové Dvory č.ev. 82, 586 01 Jihlava, Česká republika

a vyrábaný vo výrobni

Masonite CZ spol. s r.o.

Hruškové Dvory č.ev. 82, 586 01 Jihlava, Česká republika

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa posudzovania a overovania nemennosti výrobcom deklarovaných parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku (ďalej len „posudzovanie parametrov“) a parametrov uvedených v slovenskej technickej norme

STN EN 16034: 2015

podľa systému posudzovania parametrov I pre parametre stanovené v tomto certifikáte sú uplatnené a že systém riadenia výroby vykonávaný výrobcom sa posúdil na zabezpečenie

nemennosti parametrov stavebného výrobku.

Tento certifikát bol prvýkrát vydaný dňa 30.11.2018 a ostáva v platnosti dovtedy, kým sa slovenské technické normy, stavebný výrobok, metódy posudzovania parametrov a ani výrobné podmienky vo výrobni významne nezmenia a pokiaľ nebude pozastavený alebo zrušený autorizovanou osobou na certifikáciu výrobkov.

V Bratislave, 30.11.2018



Fačková
 Ing. Tatiana Fačková
 vedúca autorizovanej osoby SK02

104155

LTI/80 CERNEM I/02
 strana 1.1