



DOORNITE

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 02- 2025 LUME EXTRA Compact

vydané ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích na výrobky.

Výrobce

DOORNITE s.r.o.

Hruškové Dvory 82, 586 01 Jihlava, Česká republika, IČO: 09776940

vydává prohlášení o shodě pro skupinu výrobků
LUME EXTRA Compact

pro typ výrobku

Protipožární dveře, typ LUME EXTRA Compact
Protipožární dveře, typ LUME EXTRA Compact S7
Protipožární kouřotěsné dveře, typ LUME EXTRA Compact Smoke

LUME EXTRA Compact - vnitřní dřevěné otočné jednokřídlové plné dveře bez polodrážky, osazené v ocelové 2-dílné izolované zárubni s těsněním

s deklarovanou třídou požární odolnosti **EI₁ 20-C0 / EI₂ 30-C0**

LUME EXTRA Compact S7 - vnitřní dřevěné otočné jednokřídlové plné dveře bez polodrážky, osazené v dřevěné obložkové zárubni s těsněním

s deklarovanou třídou požární odolnosti **EI₁ 15-C / EI₂ 30-C**

LUME EXTRA Compact Smoke - vnitřní dřevěné otočné jednokřídlové plné dveře bez polodrážky, osazené v ocelové 2-dílné izolované zárubni s těsněním

s deklarovanou třídou požární odolnosti a kouřotěsnosti **EI₁ 20-C0 / EI₂ 30-C0 / S₂₄-C0 / S₂₀₀-C0**

které slouží jako požární/kouřotěsný uzávěr (s příslušným zabudovaným kováním) pro dělení prostorů na požární/kouřové úseky (dle deklarace u jednotlivých typů) a na únikových cestách.

Výše uvedené dvevní sestavy mohou být osazeny bez dvevního zavírače nebo s dvevním zavíračem s deklarovanou hodnotou C/C0. Druh konstrukce dvevních sestav je DP3 (v návaznosti na reakci na oheň hlavních komponent sestav). Základní komponenty dvevních sestav neobsahují složky s HCHO.

Posouzení shody výrobku se základními požadavky bylo provedeno v souladu s požadavky § 5a) nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění předpisů pozdějších, na základě:

Stavebního technického osvědčení č. **STO – AO 224 – 1611/2025** ze dne 1.8.2025

Při posouzení shody byly použity následující normy:

ČSN 73 080 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení

ČSN EN 1191 Okna a dveře - Odolnost proti opakovanému otevírání a zavírání – Zkušební metoda

ČSN EN 1634-1 Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken a prvků stavebního kování - Část 1: Zkouška požární odolnosti dveří, uzávěrů a otevíravých oken

ČSN EN 1634-3 Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav - Část 3: Kouřotěsné dveře a uzávěry otvorů

ČSN EN 13501-2 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení



DOORNITE

ČSN EN 15269-3 Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 3: Požární odolnost dřevěných závěsových a otočných dveřních sestava otevíravých oken v dřevěném rámu

ČSN EN 15269-20 Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 20: Kouřotěsnost dveří, uzávěrů, pohyblivých textilních závěsů a otevíravých oken

Certifikaci výrobků podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky provedla autorizovaná osoba Institut pro testování a certifikaci, a.s. Divize CSI - Centrum stavebního inženýrství, AO č. 224, která osvědčila dne 1.8.2025 vydáním Certifikátu výrobku č. **25 0310 V/AO**, že výrobek a činnosti související s jeho výrobou, je v souladu s technickými požadavky v certifikátu uvedených.

Tímto prohlášením o shodě č. 02-2025 prohlašuje výrobce, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a požadavky technických předpisů, že výrobek je za podmínek obvyklého použití bezpečný a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobku uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Jihlavě dne 1.8.2025

Pavel Šatný

Generální ředitel



DOORNITE
Hruškové dvory 82 586 01
IČ: 08775912